



Nowy Dwór 6, 48-130 Kietrz, Polska
+48 665 920 944
handlowy@silesia-term.pl

Dane techniczne dotyczące głośności wg normy EN 12102

Poziom natężenia dźwięku :

Pompa ciepła marki Silesia zazwyczaj montowana jest przy zewnętrznej stronie budynku co daje kierunkowe rozchodzenie się dźwięku. Dlatego podczas instalacji należy wybrać najmniej czułą stronę lub okolice wrażliwą na emitowany hałas przez urządzenie.

Na poziom natężenia dźwięku mogą mieć wpływ cegły ściany i różnice w nachyleniu gruntu.

Pompa ciepła ST 8, 10, 13, 16, 20, 25

ST Air		8	10	13	16	20	25
Poziom mocy akustycznej zgodnie z EN 12102	LwA	54	54	58	61	65	69
Poziom ciśnienia akustycznego z 2 m	dB(A)	41	43	47	49	51	54
Poziom ciśnienia akustycznego z 5 m	dB(A)	34	36	39	40	42	47
Poziom ciśnienia akustycznego z 10 m	dB(A)	29	30	31	35	39	42

